

# 吸気弁AI-IV 取扱説明書

株式会社 日邦バルブ

## 《必ずお読み下さい》

### ■ 認証登録

- 認証機関：(社)日本水道協会 品質認証センター
- 適合性能：耐圧・浸出・耐寒・耐久
- 認証番号：E-73

### ■ 仕様


- 使用流体…水道水 (95℃以下)
- 使用圧力…0.03~1.0MPa
- 垂直及び水平取付用 (水平方向より下向きでは使用できません)

## 施工上のご注意


- ネジ部は鋭利なため直接手で触れないでください。怪我をさる恐れがあります。軍手などをして作業して下さい。
- 取付前及び取付後、十分に洗管、排水し管内の異物を除去して下さい。施工中、シール材等が管内に入らないようにして下さい。
- レンチはスパナ掛け (6角部) に掛け、標準締め付けトルク (20N・m) を参考にして締め付けて下さい。過度の締め付けは、変形等による漏水や機能の低下の原因となります。
- 吸気弁は、目視確認・管理ができる個所に取付けて下さい。壁の中、天井など日常管理のできない場所への設置は避けて下さい。
- 解水作業時には95℃以上の温度にならないように十分に注意して下さい。

## 使用上のご注意


- 使用中、吸気弁より漏れる場合は、リングを強く引いて取り外し、キャップを手で締め込むと止まります。最寄りの水道工事に修理を依頼してください。



【取付例】




垂直取付の場合



水平取付の場合

下向き取付はおやめください。



悪い取付の例



素敵な創造～人へ・未来へ

株式会社 **日邦バルブ**

お問い合わせ先

東京支店	TEL 03-5333-7461
札幌営業所	TEL 011-232-0471
仙台営業所	TEL 022-213-3177
北関東営業所	TEL 0283-22-7547
神奈川営業所	TEL 042-741-7121
松本営業所	TEL 0263-28-5977
名古屋営業所	TEL 052-581-3088
大阪営業所	TEL 06-6354-1057
広島営業所	TEL 082-232-8117
福岡営業所	TEL 092-472-5128