



サドル機構部寸法表

記号	a1	a2	b	c	d	e	f	g	h	i			j
										13	20	25	
CP・AP 150	169 175.4 AP	186	7	7	M16×2	110	16	16	54	60	74	80	222
CP 200	182 220 229.4	235.4	9	9	M16×2	85	16	16	54	-	74	80	278
AP 200	242	247	9	9	M16×2	85	16	16	54	-	74	80	298
VP・SP 150	165	167	7	7	M16×2	85	16	16	100	100	100	100	204

注 記) CP・AP150、CP200の寸法欄 a1は、上段：CP(耗)用、下段：CP(吋)用のパイプ外径を示す。

止水機構部寸法表

記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
取出口径 13	14	14	G ³ / ₄	47	42	89	12	2.5	9	32.5	65.5	31	4	4
20	22	21	G 1	56	51	107	14	3.5	10	36	78	38	4	3.5
25	27	26	G1 ¹ / ₄	61	54	115	16	3.5	11	41	88	47	5	4.5

注 記) CP, AP200については、取り出し口径13mmを取り出さない。

18	ブッシュ	C1220T	1											20, 25mmのみ
17	バネ座金	SUS304	4											
16	バックパッキン	NBR	1											
15	キャップパッキン	NBR	1											
14	サドルパッキン	NBR	1											
13	リング	NBR	2											
12	リング	NBR	1											
11	ボールシート	POM	2											
10	メカボルト, ナット	SUS304	2											ナットはモリブデンコーティング
9	六角ボルト	SUS304	4											
8	止めピン	SUS304	1											
7	スピンドル	CAC903C	1											
6	スピンドル押え	CAC406	1											
5	キャップ	CAC406	1											
4	ボール弁体	CAC903C	1											
3	ボールケース	CAC911	1											
2	サドルバンド	FCD450	1											エポキシ樹脂粉体塗装
1	サドル本体	FCD450	1											エポキシ樹脂粉体塗装

記号	品名	材質	数量	単重	標準図番号	備考
承	技術部	検	13-25		配水管径150・200 SUSボルト・ナット	製品記号 尺度
認	重野	村山			B型サドル分岐栓	30004 NONE
検	技術管理課	製			組立図及び主要寸法表	図番
図	布山	阿部				k01-109, y30